



CSI

Viale Lombardia 20 - 20021 Bollate (MILANO) - ITALY
Tel. +39.02.383301 - Fax +39.02.3503940- www.csi-spa.com

CERTIFICATO DI ESAME DI TIPO

CERTIFICATE of TYPE EXAMINATION

Registrazione n.° CPD/471/05

Registration number

l'Istituto di Certificazione CSI S.p.A.

The Certification Body CSI S.p.A.

dichiara che la Società/declare that the Company

UBEREGGER Srl

Zona Artigianale, 10 – I-39040 CAMPO DI TREN(S(BZ)

Handwerkezone Trens 10 - I-39040 FREIENFELD (BZ)

Ha fatto eseguire sulla campionatura denominata/ *Has requested on the specimens named*

“PORTE A LIBRO

PORTATE IN ALTO SENZA GUIDE IN BASSO ”

Folding doors without lower guide

Le prove di Tipo (ITT) secondo la norma EN 13241-1:2003, in conformità ai punti 4.2.8, 4.2.9, 4.3.3, 4.4.3, 4.4.2, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7 (ove applicabili) richiamati nell'allegato ZA della norma stessa, secondo la procedura del Sistema 3(tre) - Allegato III della Direttiva 89/106/CEE

For Initial Type-Examination according to the EN 13241-1:2003 and to test in compliance with the points 4.2.8,4.2.9, 4.3.3, 4.4.3, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7 (where applicable) of EN 13241-1:2003, according to the procedure of System 3 (three) - Annex III of the 89/106/EEC Directive

I risultati delle prove eseguite sul campione più critico della famiglia e applicabili alle versioni di dimensioni inferiori sono riportati nell'Allegato A

The results of the tests done on the most critical specimen included in the range and applicable on the lower dimensions specimens are reported in Annex A

Data emissione/issue date 24/02/2006

Aggiornamento/update 20/02/2009

Data scadenza/expiring date 23/02/2011

**GRUPPO
IMQ**

Pag. 1/2

Il Responsabile del Centro

Managing Director



CSI

Viale Lombardia 20 - 20021 Bollate (MILANO) - ITALY
Tel. +39.02.383301 - Fax +39.02.3503940- www.csi-spa.com

Certificato di Esame di Tipo - Allegato A *Certificate of Type Examination - Annex A*

Registrazione n.° CPD/471/05
Registration number

UBEREGGER Srl
Zona Artigianale, 10 – I-39040 CAMPO DI TRENS(BZ)
Handwerkezone Trens 10 - I-39040 FREIENFELD (BZ)

PORTE A LIBRO
PORTATE IN ALTO SENZA GUIDE IN BASSO ”
Folding doors without lower guide

In base alle prove di tipo eseguite ed ai documenti del Fascicolo Tecnico predisposto, i risultati applicabili a tutti i prodotti della famiglia sono:

Dimensione modulo /Section dimension(mm):	W 1250 x H 6000
Peso massimo della porta completa/ Max door weight	Kg 1130
4.2.9 - Rilascio di sostanze pericolose /Dangerous substances:	conforme
4.3.3 -Forza di funzionamento/Operating Force	conforme
4.4.3 - Resistenza al carico del vento/Wind load :	Classe 2

Data emissione/issue date 24/02/2006
Aggiornamento/update 20/02/2009
Data scadenza/expiring date 23/02/2011

GRUPPO
IMQ

Pag. 2/2

Il Responsabile del Centro
Managing Director