



# CSI

Viale Lombardia 20 - 20021 Bollate (MILANO) - ITALY  
Tel. +39.02.383301 - Fax +39.02.3503940- www.csi-spa.com

## ***CERTIFICATO DI ESAME DI TIPO***

***CERTIFICATE of TYPE EXAMINATION***

**Registrazione n.° CPD/474/05**

*Registration number*

**l'Istituto di Certificazione CSI S.p.A.**

*The Certification Body CSI S.p.A.*

**dichiara che la Società/declare that the Company**

### **UBEREGGER Srl**

**Zona Artigianale, 10 – I-39040 CAMPO DI TREN(S(BZ)**

**Handwerkezone Trens 10 - I-39040 FREIENFELD (BZ)**

*Ha fatto eseguire sulla campionatura denominata/ Has requested on the specimens named*

***“CANCELLI A BATTENTE ”***

*Hinged gates*

Le prove di Tipo ( ITT) secondo la norma EN 13241-1:2003, in conformità ai punti 4.2.8, 4.2.9, 4.3.3, 4.4.3, 4.4.2, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7 (ove applicabili) richiamati nell'allegato ZA della norma stessa, secondo la procedura del Sistema 3(tre) - Allegato III della Direttiva 89/106/CEE

*For Initial Type-Examination according to the EN 13241-1:2003 and to test in compliance with the points 4.2.8,4.2.9, 4.3.3, 4.4.3, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7 (where applicable) of EN 13241-1:2003, according to the procedure of System 3 (three) - Annex III of the 89/106/EEC Directive*

***I risultati delle prove eseguite sul campione più critico della famiglia e applicabili alle versioni di dimensioni inferiori sono riportati nell'Allegato A***

*The results of the tests done on the most critical specimen included in the range and applicable on the lower dimensions specimens are reported in Annex A*

Data emissione/issue date 24/02/2006

Aggiornamento/update 20/02/2009

Data scadenza/expiring date 23/02/2011

**GRUPPO  
IMQ**

Pag. 1/2

***Il Responsabile del Centro***

*Managing Director*



# CSI

Viale Lombardia 20 - 20021 Bollate (MILANO) - ITALY  
Tel. +39.02.383301 - Fax +39.02.3503940- www.csi-spa.com

## ***Certificato di Esame di Tipo - Allegato A*** *Certificate of Type Examination - Annex A*

**Registrazione n.° CPD/474/05**  
*Registration number*

**UBEREGGER ALBERT Snc**  
**Zona Artigianale, 10 - 39040 CAMPO DI TREN(S)(BZ)**

***“CANCELLI A BATTENTE ”***  
*Hinged gates*

***In base alle prove di tipo eseguite ed ai documenti del Fascicolo Tecnico predisposto, i risultati applicabili a tutti i prodotti della famiglia sono:***

<b>Peso massimo /Max Weight:</b>	<b>Kg 250</b>
<b>4.2.9 - Rilascio di sostanze pericolose /Dangerous substances:</b>	<b>conforme</b>
<b>4.3.3 -Forza di funzionamento/Operating Force</b>	<b>conforme</b>
<b>4.4.3 - Resistenza al carico del vento/Wind load :</b>	<b>NPD</b>

Data emissione/issue date 24/02/2006  
Aggiornamento/update 20/02/2009  
Data scadenza/expiring date 23/02/2011

**GRUPPO**  
**IMQ**

Pag. 2/2

***Il Responsabile del Centro***  
*Managing Director*